

LEGENDA:

.../500/160	LITINOVÁ TĚLESA KALOR-VÝŠKA 500MM, HLOUBKA 160MM
.../900/160	LITINOVÁ TĚLESA KALOR -VÝŠKA 900MM, HLOUBKA 160MM
..x HL.TR. ..	REGISTR Z HLADKÝCH TRUB
11-5120-5	DESKOVÉ OCELOVÉ PANELOVÉ TĚLESO RADIK

XX-VDDD-Y
- OZNAČENÍ MODELU (5=KLASIK, 6=VENTIL KOMPAKT)
- DÉLKA V CM
- VÝŠKA V DM
- OZNAČENÍ TYPU - POČET DESEK/POČET VLNOVCŮ

KLC	TRUBKOVÉ TĚLESO KORALUX
PV	TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ HEIMEIER -V EXAKT
RV	TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ HEIMEIER - V EXAKT

PV15/7,5
- PŘEDNASTAVENÍ VENTILU
- DIMENZE VENTILU

TV	STÁVAJÍCÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL - (NAPŘ TĚLESA VK)
PŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ Ve4300 - STÁVAJÍCÍ
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ Ve4300 - STÁVAJÍCÍ

NA VŠECH OTOPNÝCH TĚLESECH BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE TH
V 1.NP - KAVÁRNA, KVĚTINÁŘSTVÍ BUDOU OSAZENY TH PROTI ZCIZENÍ

LEGENDA POTRUBÍ :

- TOPNÁ VODA – NÁBĚH 90°C – SEKUNDÁR – VYTÁPĚNÍ OBJEKTU
- TOPNÁ VODA – ZPÁTEČKA 70°C – SEKUNDÁR – VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

xxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	
ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : J.BARTOŇ			EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 613 544 evc@evc.cz www.evc.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : UT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	
Z.SKOLKOVÁ	Z.SKOLKOVÁ	J.BARTOŇ	

INVESTOR : MRF – U DIVADLA 828 – PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	12P161
NÁZEV AKCE : OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A ZAREGULOVÁNÍ ÓT OBYTNÉHO DOMU–TŘÍDA MÍRU č.p.763–PARDUBICE	FORMÁT A4	6
OBJEKT : S001 – OBYTNÝ DŮM č.p.763 – TŘÍDA MÍRU – PARDUBICE	DRUH PROJEKTU	PP
ČÁST : UT	DATUM	06/2012
	MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU : 12P161_PP_S001_UT_009_5NP.dwg PŮDORYS 5.NP–PŮDA	ČÍSLO VÝKRESU : 009	PARÉ Č.: