4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



LEGENDA:

../500/160	LITINOVÁ TĚLESA KALOR-VÝŠKA 500MM, HLOUBKA 160MM
../900/160	LITINOVÁ TĚLESA KALOR -VÝŠKA 900MM, HLOUBKA 160MM
..x HL.TR..	REGISTR Z HLADKÝCH TRUB
11-5120-5	DESKOVÉ OCELOVÉ PANELOVÉ TĚLESO RADIK
	XX-VDDD-Y OZNAČENÍ MODELU (5=KLASIK, 6=VENTIL KOMPAKT) DÉLKA V CM VÝŠKA V DM OZNAČENÍ TYPU - POČET DESEK/POČET VLNOVCŮ
KLC	TRUBKOVÉ TĚLESO KORALUX
PV	TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ HEIMEIER -V EXAKT
RV	TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ HEIMEIER - V EXAKT
	PV15/7,5 PŘEDNASTAVENÍ VENTILU DIMENZE VENTILU
TV	STÁVAJÍCÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL - (NAPŘ TĚLESA VK)
PŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ Ve4300 - STÁVAJÍCÍ
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ Ve4300 - STÁVAJÍCÍ

NA VŠECH OTOPNÝCH TĚLESECH BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE TH
V 1.NP - KAVÁRNA, KVĚTINÁŘSTVÍ BUDOU OSAZENY TH PROTI ZCIZENÍ

LEGENDA POTRUBÍ :

TOPNÁ VODA – NÁBĚH 90°C – SEKUNDÁR – VYTÁPĚNÍ OBJEKTU
TOPNÁ VODA – ZPÁTEČKA 70°C – SEKUNDÁR – VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

xxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	
ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : J.BARTOŇ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : UT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :
Z.SKOLKOVÁ	Z.SKOLKOVÁ	J.BARTOŇ

EVČ s.r.o.
Arnošta z Pardubic 676
530 02 PARDUBICE
TEL 466 053 511 evc@evc.cz
FAX 466 613 544 www.evc.cz

INVESTOR : MRF – U DIVADLA 828 – PARDUBICE

NÁZEV AKCE : OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A ZAREGULOVÁNÍ ÚT OBYTNĚHO DOMU-TŘÍDA MÍRU č.p.763-PARDUBICE

OBJEKT : S001 – OBYTNÝ DŮM č.p.763 – TŘÍDA MÍRU – PARDUBICE
ČÁST : UT

NÁZEV VÝKRESU : 12P161_PP_S001_UT_008_4NP.dwg
PŮDORYS 4.NP

ČÍSLO ZAKÁZKY	12P161
FORMÁT A4	8
DRUH PROJEKTU	PP
DATUM	06/2012
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU : 008	PARÉ Č.: