

LEGENDA:

../500/160	LITINOVÁ TĚLESA KALOR.-VÝŠKA 500MM, HLOUBKA 160MM
../900/160	LITINOVÁ TĚLESA KALOR.-VÝŠKA 900MM, HLOUBKA 160MM
..x HL.TR..	REGISTR Z HLADKÝCH TRUB
11-5120-5	DESKOVÉ OCELOVÉ PANELOVÉ TĚLESO RADIK
	XX-1000-Y DOZNAČENÍ MODELU (5:=KLASIK, 6:=VENTIL KOMPAKT) DÉLKA V CM VÝŠKA V DM OZNAČENÍ TYPU - POČET DESEK/POČET VLNOVCŮ
KLC	TRUBKOVÉ TĚLESO KORALUX
PV	TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ HEMEIER -V EXAKT
RV	TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ HEMEIER - V EXAKT
	PV15/15 PŘEDNASTAVENÍ VENTILU DIMENZE VENTILU
TV	STÁVAJÍCÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL - (NAPŘ TĚLESA VK)
PŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ Ve4300 - STÁVAJÍCÍ
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ Ve4300 - STÁVAJÍCÍ

NA VŠECH OTOPNÝCH TĚLESECH BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE TH
V 1NP - KAVÁRNA, KVĚTINÁŘSTVÍ BUDOU OSAZENY TH PROTI ZOUBENÍ

LEGENDA POTRUBÍ :

TOPNÁ VODA – NÁBĚH 90°C – SEKUNDÁR – VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

TOPNÁ VODA – ZPÁTEČKA 70°C – SEKUNDÁR – VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

xxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	
ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : J.BARTOŇ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : UT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 613 544 evc@evc.cz www.evc.cz
Z.SKOLKOVÁ	Z.SKOLKOVÁ	J.BARTOŇ	
INVESTOR : MRF – U DRÁHY 828 – PARDUBICE			ČÍSLO ZAKÁZKY 12P161
NÁZEV AKCE : OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A ZAREGULOVÁNÍ ÚT OBYTNÉHO DOMU–TŘÍDA MÍRU č.p.763–PARDUBICE			FORMÁT A4 / 10
			DRUH PROJEKTU PP
OBJEKT : S001 – OBYTNÝ DŮM č.p.763 – TŘÍDA MÍRU – PARDUBICE			DATUM 06/2012
ČÁST : UT			MĚŘÍTKO 1:50
NÁZEV VÝKRESU : 12P161_PP_S001_UT_007_3NP.dwg PŮDORYS 3.NP			ČÍSLO VÝKRESU : 007 / PARÉ Č.: