

LEGENDA:

.../500/160	LITINOVÁ TĚLESA KALOR-VÝŠKA 500MM, HLOUBKA 160MM
.../900/160	LITINOVÁ TĚLESA KALOR -VÝŠKA 900MM, HLOUBKA 160MM
...x HL.TR...	REGISTR Z HLADKÝCH TRUB
11-5120-5	DESKOVÉ OCELOVÉ PANELOVÉ TĚLESO RADIK
KLC	TRUBKOVÉ TĚLESO KORALUX
PV	TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ HEIMEIER -V EXAKT
RV	TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ HEIMEIER - V EXAKT
TV	STÁVAJÍCÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL - (NAPŘ TĚLESA VK)
PŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ V4x300 - STÁVAJÍCÍ
RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ V4x300 - STÁVAJÍCÍ

XX-YDDD-Y
- OZNAČENÍ MODELU (5=KLASIK, 6=VENTIL KOMPAKT)
- DÉLKA V CM
- VÝŠKA V DM
- OZNAČENÍ TYPU - POČET DESEK/POČET VLNOVCŮ

PV/15
- PŘEDNASTAVENÍ VENTILU
- DIMENZE VENTILU

NA VŠECH OTOPNÝCH TĚLESECH BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKÉ HLAVICE TH
V 1NP - KAVÁRNA, KVĚTINÁŘSTVÍ BUDOU OSAZENY TH PROTI ZOZENÍ

LEGENDA POTRUBÍ :

TOPNÁ VODA – NÁBĚH 90°C – SEKUNDÁR – VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

TOPNÁ VODA – ZPÁTEČKA 70°C – SEKUNDÁR – VYTÁPĚNÍ OBJEKTU

xxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	
ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHválil :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : J.BARTOŇ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
PROFESE : UT				
Z.SKOLKOVÁ	Z.SKOLKOVÁ	J.BARTOŇ		
INVESTOR : MRF – U DIVADLA 828 – PARDUBICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	12P161
NÁZEV AKCE : OSAZENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A ZAREGULOVÁNÍ OT OBYTNÉHO DOMU–TŘÍDA MÍRU č.p.763–PARDUBICE			FORMÁT A4	10
OBJEKT : S001 – OBYTNÝ DŮM č.p.763 – TŘÍDA MÍRU – PARDUBICE			DRUH PROJEKTU	PP
ČÁST : UT			DATUM	06/2012
			MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU : 12P161_PP_S001_UT_006_2NP.dwg PŮDORYS 2.NP			ČÍSLO VÝKRESU : 006	PARÉ Č.:

EVČ s.r.o.
Amoliny 2 Pardubice 676
530 02 PARDUBICE
TEL 466 053 111 evc@evc.cz
FAX 466 613 544 www.evc.cz