



## Legenda:

**KS** Kombinovaný sporák 10 kW, spotřeba zemního plynu 0,25 – 1,2 m<sup>3</sup>/hod  
napojení na plynovod provést hadicí DN 15 L=0,5 m s atestem pro zemní plyn

**KK** – uzavírací kulový kohout s atestem pro zemní plyn

## SCHÉMA ZAPOJENÍ PLYNOMĚRU



Hlavní projektant ing. V. Hromek	Vypracoval Ondřej Balihar	<b>TZB KOMPLET s.r.o.</b> Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568 <a href="http://www.projekty-chrudim.cz">www.projekty-chrudim.cz</a> tel.: 602 351 486, <a href="mailto:tzbkomplet@chrudim.cz">tzbkomplet@chrudim.cz</a>
		
Investor Statutární město Pardubice		formát 2x A4
Akce <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 7 nám. Jana Pernera č.p. 2562 Pardubice</b>		datum 11/2012
Obsah výkresu  <b>PLYNOVOD – PŮDORYS</b>		účel stavební řízení
		měřítko 1:50
		část technika prostředí staveb plynovod
		Označení <b>F.1.4.f.2.–P1</b>