



**Rozvojový fond
Pardubice a.s.**

Vyřizuje:
Ing. Ivana Krámová
/tel: 731 676 392

Dne:
V Pardubicích 20.6.2014

Věc: Dodatečné informace - VŘ - „Rekonstrukce bytových jednotek v objektu č. p. 58, Pernštýnské nám. Pardubice“

Dotazy:

1. Prosím o specifikaci úhlu otevření oken ve 4NP, které jsou ovládány servopohonem.
2. Požárně bezpečnostní opatření vstupních dveří (servopohon) se týká dveří na zahradu nebo na náměstí?

Odpověď dle PBŘ:

Větrání CHÚC A je přirozené dle ČSN 73 0802 čl. 9.4.2.2), ve vstupním podlaží.
Přirozené větrání schodiště a společné chodby bude řešeno – přívodem vzduchu pomocí hlavních domovních dveří ovládaných servopohonem a odvodem vzduchu pomocí dvou el. ovládaných oken o rozměru každého 800x1200 mm na schodišti v 4.NP.

add1/ otevření - 90°
add2/ dveře do náměstí

Rozvojový fond Pardubice a.s. -2-

třída Míru 90, 530 02 Pardubice
IČ: 252 91 408 DIČ: CZ25291408

.....
Ing. Martin Charvát
Místopředseda představenstva